

**Dotyczy: zamówienia na wykonanie remontu komór SS26313 i SS44426 stanowiących uzbrojenie kolektora sanitarnego „Z” ø2500 mm przy ul. Łagiewnickiej w Lublinie.**

**Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do treści Zaprośzenia do złożenia oferty**

Lp.	Pytanie z dnia 07.03.2024 r.	Odpowiedź z dnia 14.03.2024 r.
1.	<i>„Dotyczy warunku udziału w postępowaniu pkt IV.1.2 Zaprośzenia do przetargu – czy Zamawiający jako <u>zabezpieczenie betonu powłokami ochronnymi w obiektach sieci kanalizacji sanitarnej</u> rozumie ich zabezpieczenie wszystkimi rodzajami powłok chemoodpornych odcinających konstrukcję betonową przed agresywnym oddziaływaniem korozji siarczanowej jak wykładziny PEHD i PP, płytki bazaltowe, chemia budowlana ?”</i>	<p>Zamawiający jako zabezpieczenie betonu powłokami ochronnymi w obiektach sieci kanalizacji sanitarnej rozumie wykonanie bezspoinowej warstwy ochronnej zespolonej z betonem, zrealizowanej za pomocą chemii budowlanej.</p> <p>Wykonanie wykładzin ochronnych na betonie nie spełnia wymogów pkt IV.1.2 ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY.</p>